

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)
CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE

Product
Produit

Control Relay

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
31 Rue Pierre Mendès France, Eybens, 38050 GRENOBLE Cedex
9 - France

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
31 Rue Pierre Mendès France, Eybens, 38050 GRENOBLE Cedex
9 - France

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

Schneider Electric Industries S. A.
ZAC Le Village Le Vaudreuil - 27100 - France

*Note: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsqu'il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} page*

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

See the Appendix

Trademark (if any)

Marque de fabrique (si elle existe)

Schneider Electric

Model / Type Ref.

Ref. De type

CAD-32,CAD-50

Additional information (if necessary may also be reported
on page 2)

Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être
indiqués sur la 2^{ème} page)

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

PUBLICATION

EDITION

IEC 60947-5-1:2003(3rd Edition)+A1:2009

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate

Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

00901-CB2013CQC-055149

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body

Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Date: 2015-07-17

Signature:

Wang Kejiao



Ref. Certif. No.

CN34595

CAD-32, CAD-50

Ui:690V;

Ith: 10A;

Ue/Ie:

AC-15: AC120V/6A, 690V/1.04A;

DC-13: DC125V/1.1A, 600V/0.2A;

Us: AC12V/21V/24V/32V/36V/42V/48V/60V/100V/110V/115V/120V/127V
/140V/200V/208V/220V/230V/240V/277V/380V/400V/415V/440V/480V/50
0V/575V/600V/660V/690V, 50/60Hz;

DC5V/12V/20V/24V/32V/36V/48V/60V/72V/96V/100V/110V/125V/155V
/174V/200V/220V/250V/305V/348V/440V/543V/575V/600V;

DC(Low Consumption)5V/12V/20V/24V/36V/48V/60V/72V/96V/110V
/220V/250V;

IP20, except ring lug connection versions IP10

Additional information (if necessary)

Information complémentaire (si nécessaire)

Date: 2015-07-17

Signature:

Wang Kejiao

Issued 2003-05

China Quality Certification Centre

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

Tel: +86-10-83886666

Fax: +86-10-83886282

website

www.cqc.com.cn



Ref. Certif. No.

CN34595

I.P.T Schneider Electric MFG Batam

Batam Industrial Park – BLK 4 – Mukakuning – Batam
– Indonesia

Additional information (if necessary)

Information complémentaire (si nécessaire)

Date: 2015-07-17

Signature: Wang Kejiao

Issued 2003-05

China Quality Certification Centre
Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

Tel: +86-10-83886666
Fax: +86-10-83886282

website
www.cqc.com.cn