

For Motor Starting Use Schneider Electric Overload Relay Series LR.

**⚠ DANGER / DANGER / PELIGRO / GEFAHR / PERICOLO / PERIGO / 危險 / ОПАСНО**

**HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH**

Disconnect all power before servicing equipment.  
**Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**

**RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ECLAIR D'ARC ELECTRIQUE**

Coupez toutes les alimentations avant de travailler sur cet appareil.  
**Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.**

**PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO**

Desconecte todas las alimentaciones antes de manipular el producto.  
**Si no se siguen estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la muerte.**

**GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN**

Vor dem Arbeiten am Gerät alle Spannungsversorgungen abschalten.  
**Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schwereren Verletzungen.**

**RISCHIO DI SCARICA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO**

Scollegare l'apparecchio da tutti i circuiti di alimentazione prima di qualsiasi intervento.  
**Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.**

**RISCO DE ELECTROCUSSÃO, DE EXPLOÇÃO, OU DE ARCO ELÉCTRICO**

Desconecte todas as alimentações antes de manipular o produto.  
**A não observância destas instruções resultará em morte, ou ferimentos graves.**

可能有触电、爆炸或者电弧灼伤的危险  
在此电力设备上  
进行工作时，  
请先切断所有电源  
**不遵守上述规定将可能导致人员伤亡。**

**Опасность поражением электрическим током, опасность взрыва или вспышки дуги.**  
Перед обслуживанием или ремонтом убедитесь, что питание отключено.  
**Несоблюдение этих инструкций приведет к смерти или серьезной травме.**

**⚠ WARNING**

**RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK (FOR CONTACTOR WITH UL HI-FAULT SHORT CIRCUIT CURRENT RATINGS ONLY)**

The opening of the branch-circuit protective device may be an indication that a fault current has been interrupted. To reduce the risk of fire or electric shock, current-carrying parts and the other components of the controller should be examined and replaced if damaged.

**Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.**

3P AC TeSys K contactors are grade 2 according to GB 21518.



Maximum power consumption lower than 5.0 VA.

根据GB 21518标准, 三板 TeSys K系列交流接触器能效等级为2级, 产品最大吸持功率低于5.0 VA

Philips N 2								Ø 6		
mm	mm <sup>2</sup>	mm <sup>2</sup>	mm <sup>2</sup>	mm <sup>2</sup>	mm <sup>2</sup>	mm <sup>2</sup>	mm	C N.m	L mm	Ø mm
1 X 6,35 2 x 2,28	0.34 ⋮ 2.5	0.34...2.5 + 0.34...1.5	0.75 ⋮ 4	0.75...4 + 0.75...4	1.5 ⋮ 4	1.5...4 + 1.5...4	7	0,8	7	3

Torque / Крутящий момент : 7lb-in

AWG: 1 x 18min  
2 x 14 or 1 x 12 max



LA4 KA●

LA4 KC●

LA4 KE●

- Surge suppressor
- Limiteur de surtension
- Überspannungsbegrenzer
- Limitatore di sovratensione
- Limitador de sobretención
- Limitador de sobretensão
- Ограничитель перенапряжения

